_____

(наименование организации, объект защиты, адрес)

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

Ведётся по пункту 17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

Начат: «___» _____ 20___ г. Окончен: «___» _____ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала: _____ (должность, Ф.И.О.)

Содержание журнала

Раздел	Наименование раздела	Норма	Страница
I	Эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах	п. 17 «б» ППР	
II	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	п. 30 ППР	
III	Проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, блокировки вентиляции с АУПС или АУПТ, автоматического отключения общеобменной вентиляции при пожаре	п. 42 ППР	
IV	Очистка вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (по технологическому регламенту)	п. 124 ППР, по желанию	
V	Проверка водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения	п. 48 ППР	
VI	Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов	п. 50 ППР, ГОСТ Р 59643-2021 п. 7.3.1	
VII	Перекатка пожарных рукавов пожарных кранов	п. 50 ППР	
VIII	Проверка задвижек с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств, основных и резервных пожарных насосных агрегатов	п. 52 ППР	
IX	Автоматическая установка пожаротушения	п. 54 ППР	
X	Автоматическая установка пожарной сигнализации	п. 54 ППР	
XI	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 ППР	
XII	Системы противодымной вентиляции	п. 54 ППР	
XIII	Учёт наличия, осмотра и перезарядки огнетушителей	п. 60 ППР	
XIV	Огнезащитная обработка и проверка состояния огнезащитных покрытий	п. 13 ППР (для сцен, декораций и драпировок также п. 95)	

Как заполнять. Каждую работу записывают в день выполнения в раздел своей системы. Пустые графы не оставляют: если замечаний нет, так и пишут. Запись подписывают исполнитель и ответственный за эксплуатацию. Электронный журнал допускается тем же пунктом 17(1). Бумажный журнал прошивают, пронумеровывают и заверяют.

Форма составлена KEO GROUP (keogroup.ru) по образцу ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике. Единой обязательной формы нет, её определяет руководитель объекта защиты.

Раздел I. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах

Основание: п. 17 «б» ППР

№ п/п	Дата испытаний / проверки	Что испытывали или проверяли, количество, местонахождение	Результаты испытаний / проверки	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Основание: п. 30 ППР

№ п/п	Дата испытаний / проверки	Что испытывали или проверяли, количество, местонахождение	Результаты испытаний / проверки	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, блокировки вентиляции с АУПС или АУПТ, автоматического отключения общеобменной вентиляции при пожаре

Основание: п. 42 ППР

№ п/п	Дата испытаний / проверки	Что испытывали или проверяли, количество, местонахождение	Результаты испытаний / проверки	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел IV. Очистка вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (по технологическому регламенту)

Основание: п. 124 ППР, по желанию

№ п/п	Дата испытаний / проверки	Что испытывали или проверяли, количество, местонахождение	Результаты испытаний / проверки	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел V. Проверка водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения

Основание: п. 48 ППР

№ п/п	Дата испытаний / проверки	Что испытывали или проверяли, количество, местонахождение	Результаты испытаний / проверки	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел VI. Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов

Основание: п. 50 ППР, ГОСТ Р 59643-2021 п. 7.3.1

№ п/п	Дата проверки	Водопровод, номера пожарных кранов	Нормативное или проектное значение водоотдачи (документ)	Фактическая водоотдача: соответствует / не соответствует	Укомплектованность кранов, замечания	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов пожарных кранов

Основание: п. 50 ППР

№ п/п	Дата перекатки	Номера пожарных кранов	Отметка о перекатке	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел VIII. Проверка задвижек с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств, основных и резервных пожарных насосных агрегатов

Основание: п. 52 ППР

№ п/п	Дата испытаний / проверки	Что испытывали или проверяли, количество, местонахождение	Результаты испытаний / проверки	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись

Раздел IX. Автоматическая установка пожаротушения

Основание: п. 54 ППР

№ п/п	Дата	Система, установка, место (здание, этаж, зона)	Вид работ (ТО, проверка работоспособности, испытание, ремонт, ложное срабатывание, отключение)	Основание (пункт ППР, ГОСТ Р, регламент изготовителя, договор)	Результат, замечания, принятые меры	Исполнитель (организация, лицензия МЧС, должность, Ф.И.О.)	Подписи исполнителя и ответственного

Раздел X. Автоматическая установка пожарной сигнализации

Основание: п. 54 ППР

№ п/п	Дата	Система, установка, место (здание, этаж, зона)	Вид работ (ТО, проверка работоспособности, испытание, ремонт, ложное срабатывание, отключение)	Основание (пункт ППР, ГОСТ Р, регламент изготовителя, договор)	Результат, замечания, принятые меры	Исполнитель (организация, лицензия МЧС, должность, Ф.И.О.)	Подписи исполнителя и ответственного

Раздел XI. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Основание: п. 54 ППР

№ п/п	Дата	Система, установка, место (здание, этаж, зона)	Вид работ (ТО, проверка работоспособности, испытание, ремонт, ложное срабатывание, отключение)	Основание (пункт ППР, ГОСТ Р, регламент изготовителя, договор)	Результат, замечания, принятые меры	Исполнитель (организация, лицензия МЧС, должность, Ф.И.О.)	Подписи исполнителя и ответственного

Раздел XII. Системы противодымной вентиляции

Основание: п. 54 ППР

№ п/п	Дата	Система, установка, место (здание, этаж, зона)	Вид работ (ТО, проверка работоспособности, испытание, ремонт, ложное срабатывание, отключение)	Основание (пункт ППР, ГОСТ Р, регламент изготовителя, договор)	Результат, замечания, принятые меры	Исполнитель (организация, лицензия МЧС, должность, Ф.И.О.)	Подписи исполнителя и ответственного

Раздел XIII. Учёт наличия, осмотра и перезарядки огнетушителей

Основание: п. 60 ППР

№ п/п	Дата	Огнетушитель: обозначение, заводской номер, дата изготовления, присвоенный номер, место установки	Вид работ и результат (внешний вид, масса, давление), принятые меры	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подписи ответственных

Раздел XIV. Огнезащитная обработка и проверка состояния огнезащитных покрытий

Основание: п. 13 ППР (для сцен, декораций и драпировок также п. 95)

№ п/п	Дата	Конструкции, местонахождение	Огнезащитный состав, изготовитель, документ о соответствии	Результат проверки состояния покрытия, акт	Кто провёл (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись